

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: BPorodowy/135/2016/4

Siedlce dnia: 2016-02-03

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

modernizacja pomieszczeń Bloku Porodowego Szpitala SP ZOZ Siedlce przy ul. Starowiejskiej 15,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Proszę o podanie wymagań dotyczących:

- opraw oświetleniowych,
- kabin prysznicowych,
- paneli z hydromasażem wanny
- listew odbojowych,
- wymagań dotyczących wykładziny podłogowej
- okładzin ściennych i podłogowych (płytki),
- drzwi aluminiowych i ścianek aluminiowych

Wyposażenie meblowe Sala porodowa 1/ sala porodowa 2/ sala porodowa 3

2. Czy Zamawiający oczekuje posiadania dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie badań wytrzymałościowych na podstawie norm 527 1-4 oraz 4211-4?

Wyposażenie meblowe Sala porodowa 1/ sala porodowa 2/ sala porodowa 3

3. Czy Zamawiający oczekuje dołączenia atestu higienicznego stanowiącego, iż produkty mogą być stosowane w placówkach służby zdrowia na etapie składania oferty czy też przy dostawie?

Wyposażenie meblowe Sala porodowa 1/ sala porodowa 2/ sala porodowa 3

4. Czy Zamawiający oczekuje dołączenia dokumentów ISO 9001 dla producenta oraz ISO 13485 na etapie składania oferty czy też przy dostawie ?

Wyposażenie meblowe Sala porodowa 1/ sala porodowa 2/ sala porodowa 3

5. Czy Zamawiający oczekuje zastosowania uchwytów CU+ o właściwościach antybakteryjnych oraz posiadania stosownego certyfikatu potwierdzającego Partnerstwo Wykonawcy z Polskim Centrum Promocji Miedzi we Wrocławiu.

Wyposażenie meblowe Sala porodowa 1/ sala porodowa 2/ sala porodowa 3

6. Czy Zamawiający oczekuje dołączenia certyfikatu stanowiącego o antybakteryjnych właściwościach blatów mineralnych typu Corian, Kerrock ?

Wyposażenie meblowe Sala porodowa 1/ sala porodowa 2/ sala porodowa 3

7. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje aby panel nad łóżkowy posiadał wymiary przekroju maks. 270 x 110 [mm] (wys. szer.).

8. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje aby panel nad łóżkowy posiadał kształt trapezoidalny, tj. górną i dolną powierzchnię nachyloną względem podłogi.

9. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza wymóg aby panel nad łóżkowy posiadał gniazda elektryczne poniżej gniazd gazowych, oraz wymaga aby gniazda elektryczne były zlicowane z powierzchnią panelu, co ułatwia skuteczne czyszczenie oraz dezynfekcję.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1

Oprawy oświetleniowe LED punktowe oraz panelowe, przy zachowaniu norm oświetlenia dla poszczególnego rodzaju powierzchni.

Kabina prysznicowa – brodzik + ścianki systemowe zabezpieczające przed rozlewaniem wody; do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonywania prac.

Wanna z hydromasażem wyposażona w dysze na ściankach bocznych oraz na dnie, panel sterujący z deszczownicą oraz słuchawka prysznicową.

Listwy odbojowe – system zabezpieczający ściany przed uszkodzeniami mogącymi powstać wskutek uderzeń zadanych przez elementy łóżek i wózków szpitalnych.

Wykładzina podłogowa, zgodnie z opisem zawartym w przedmiarze, posiadająca dokumenty dopuszczające ją do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Terakota o wymiarach min. 30 x 30 cm, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, kolorystyka do wyboru na realizacji prac.

Glazura - łatwo zmywalna, kolorystyka do wyboru na realizacji prac.

Drzwi i ścianka aluminiowa muszą spełniać wymagania przeciwpożarowe tj. drzwi o odporności ogniowej EI 30 z zamkiem szyfrowym, ścianka o odporności EI 60. Element te będą montowane jako wydzielenie od strony klatki schodowej. Drzwi aluminiowe przesuwane – jako drzwi wejściowe do boksów porodowych bez specjalnych wymogów przeciwpożarowych, wypełnienie nieprzeziernie (szkło matowe bezpieczne).

Ad. 2 – 9

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki zdrowotnej
w Łodzi
w Łodzi
Stanisław Leśniewski

KIEROWNIK
Sekcji Technicznej
Przemysław Sadowski

Robert Misiak