

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Kilińskiego 29  
08-110 Siedlce**

**Pismo: trans/101/2015/3**

Siedlce dnia: 2015-05-07

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**wykonanie projektu i montażu kontenerowej stacji transformatorowej w obiekcie szpitalnym SP ZOZ Siedlce przy ul. Starowiejskiej 15,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Jaki jest zakres przedmiotu zamówienia: wg specyfikacji projekt i montaż stacji kontenerowej, czy wg warunków wymiana rozdzielni SN w istniejącej stacji transformatorowej, budowa połączenia kablowego pomiędzy istniejącą stacją a stacją projektowaną, budowa stacji transformatorowej, demontaż istniejącego przyłącza kablowego nN.
2. Czy transformator wchodzi w zakres dostawy, jeżeli tak to jakiej mocy i w jakim wykonaniu: suchy, czy olejowy?
3. Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi sporządzenie instrukcji współpracy z Centrum Dyspozytorskim PGE?
4. Czy układ pomiarowy stacji wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia?
5. Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi powiązanie projektowanej stacji kontenerowej z istniejącymi obiektami po stronie nN?
6. W ile pól powinna być wyposażona rozdzielnia SN?
7. W ile pól powinna być wyposażona rozdzielnia nN?
8. Czy Zamawiający wyznacza kolor elewacji stacji, jeśli tak to jaki to kolor?
9. Na czym majątku pozostanie stacja po wybudowaniu: Zamawiającego, czy PGE?
10. Jeżeli stacja pozostanie na majątku Zamawiającego, czy Zamawiający dysponuje wykwalifikowanymi pracownikami do obsługi stacji, którzy będą wskazani w Instrukcji Współpracy z Centrum Dyspozytorskim PGE?
11. Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z posadowieniem stacji np. budowa opaski wokół stacji, chodnika itp.
12. Czy w zakresie zadania znajduje się wykonanie przyłączy nn ? Proszę o wskazanie ilości, spodziewanego obciążenia i długości obwodów nn, które należy przyłączyć do rozdzielnicy nn w nowej stacji transformatorowej.
13. Czy zakres zamówienia obejmuje dokonanie uzgodnień dokumentacji projektowej w ZUD oraz uzyskanie pozwolenia na budowę ?

Jeśli tak, to podany w warunkach przetargowych termin 90 dni na wykonanie zamówienia jest mało realny z uwagi na procedury i terminy ich trwania wynikające z prawa budowlanego.

Czy zatem Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania zadania w związku z załatwieniem w/w spraw formalno - prawnych koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wejścia na plac budowy?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

*Ad. 1*

*Zgodnie z SIWZ. Projekt i montaż.*

*Ad. 2*

*Tak. Typ i moc wg obliczeń projektowych.*

*Ad. 3 – 5*

*Tak.*

*Ad. 6*

*Zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym, na etapie opracowywania projektu budowlanego.*

*Ad. 7*

*Według inwentaryzacji w terenie i zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym na etapie opracowywania projektu budowlanego.*

*Ad. 8*

*Do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie opracowywania projektu budowlanego.*

*Ad. 9*

*Na majątku Zamawiającego.*

*Ad. 10 – 11*

*Tak.*

*Ad. 12*

*Tak. Uzgodnienia na etapie projektowania.*

*Ad. 13*

*Tak. Przedmiot zamówienia obejmuje dokonanie niezbędnych uzgodnień oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 120 dni.*

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Siedlcach  
*mgr Mariusz Leśkoewicz*