

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Kilińskiego 29  
08-110 Siedlce

Pismo: trans/101/2015/5

Siedlce dnia: 2015-05-11

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

**wykonanie projektu i montażu kontenerowej stacji transformatorowej w obiekcie szpitalnym SP  
ZOZ Siedlce przy ul. Starowiejskiej 15,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W warunkach przyłączenia PGE pkt. 6.1 wytycza by wybudować stację transformatorową wewnątrzową, a w SIWZ jest zapis że ma być kontenerowa. Czy Inwestor uzgadniał takie rozwiązanie z PGE?
2. Ile odbiorów po stronie rozdzielni nN będzie zasilala projektowana stacja transformatorowa?
3. Jakie moce odbiorcze kW będą posiadały poszczególne odbioru po stronie nN?
4. Czy należy przewidzieć zasilanie dodatkowych odbiorów z rezerwą pola odpływowego?
5. Czy stacja transformatorowa może być wyposażona w transformator olejowy?  
czy jedynie w transformator suchy z wentylacją komory transformatorowej?
6. Czy rozdzielnica nN w stacji ma współpracować z rezerwowym źródłem zasilania, np. z agregatu prądotwórczego, jeśli tak to jakiej mocy, czy agregat ma swoją szafkę SZR?
7. Czy stacja ma być wyposażona w baterię kondensatorów?
8. W jakim terminie będzie zrealizowane przez PGE wyposażenie stacji trafo nr. 1380 w dodatkowe pole odpływowe 15kV?
9. Czy w projektowaną stację transformatorową mają być podłączone istniejące odbiory zasilane w tej chwili ze stacji nr. 1380? Jeśli tak to jakie są przekroje kabli bądź moce kW tych odbiorów?
10. W warunkach z PGE jest mowa o demontowaniu istniejącego kabla nN od stacji PGE do rozdzielnicy nN w budynku. Czy te kable muszą być usunięte, jeśli tak to jak wygląda trasa kabli?. Czy inwestor dysponuje inwentaryzacją terenu na którym ma być projektowana stacja trafo
11. Czy istniejące kable nN zasilające poszczególne budynki nie podlegają wymianie?
12. Ilu polowa ma być rozdzielnica SN? Czy mają być tylko 3 pola (liniowe, pomiarowe, trafo)
13. Czy wymagana będzie opinia / uzgodnienie w sprawie lokalizacji stacji transformatorowej od konserwatora zabytków? Czy inwestor posiada taką opinię / uzgodnienie?

KIEROWNIK  
Działu Technicznego Eksploatacyjnego  
Gabriela Grzegorzówna-Kobylńska

KIEROWNIK  
Sekcji Zamówień Publicznych  
i Zaprzęgnięcia

Robert Misiak

14. Czy lokalizacja posadowienia stacji transformatorowej nie koliguje z ziemnym uzbrojeniem terenu?

15. Proszę o jednoznaczne określenie wyposażenia dostarczanej stacji transformatorowej. Zamawiający wymaga przedstawienia kompletnej oferty na prace projektowe, dostawę materiałów oraz prace wykonawcze. Wyposażenie stacji transformatorowej wpływa na jej cenę, a zatem wpływa również na wartość oferty, a ponieważ Zamawiający wymaga przedstawienia kompletnej oferty również na dostawę materiałów proszę o jednoznaczne określenie wyposażenia stacji transformatorowej.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

*Ad. 1*

*Stacja transformatora zgodnie z SIWZ.*

*Ad. 2*

*Wg inwentaryzacji w terenie i uzgodnień z Zamawiającym, na etapie opracowywania projektu budowlanego.*

*Ad. 3*

*Wg inwentaryzacji w terenie.*

*Ad. 4 - 5*

*Tak. Do uzgodnienia z Zamawiającym, na etapie opracowywania projektu budowlanego.*

*Ad. 6*

*Istniejące zasilanie rezerwowe nie jest przedmiotem postępowania ofertowego.*

*Ad. 7*

*Kompensacja mocy biernej nie jest przedmiotem postępowania.*

*Ad. 8*

*Wyposażenie stacji ze strony PGE nie jest przedmiotem postępowania.*

*Ad. 9*

*Tak. Wg inwentaryzacji w terenie.*

*Ad. 10*

*Opisane prace nie są przedmiotem postępowania.*

*Ad. 11*

*Nie.*

*Ad. 12*

*Do uzgodnienia z Zamawiającym, na etapie opracowywania projektu budowlanego.*

KIEROWNIK  
Działu Techniczno-Exploatacyjnego  
Gabriela Grzechorzółka-Kobylińska

KIEROWNIK  
Sekcji Zamówień Publicznych  
i Zaopatrzenia  
Robert Misiak

**Ad. 13**

**Nie.**

**Ad. 14**

*Dokonanie sprawdzenia i wizji lokalnej leży w gestii Wykonawcy.*

**Ad. 15**

*Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i wykonanie stacji, w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym, zgodnie z załączonymi do SIWZ warunkami PGE Dystrybucja.*

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

*[Signature]*  
p.o. Z-ca Dyrektora ds. Łącznictwa  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Średzicach  
Zamawiający  
lek. med. Grażyna Wałęcik

*[Signature]*  
KIEROWNIK  
Działu Technicznego i Eksploatacyjnego  
Stacja Obsługi Kobylińsko  
KIEROWNIK  
Sekcji Zamówień Publicznych  
Kontrolowania  
Robert Misiak