

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: gazymedyczne/261/2019/6

Siedlce dnia: 2019-03-25

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

sukcesywne dostawy gazów medycznych,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 3

W zadaniu nr 3 Zamawiający wymaga dostawy tlenu medycznego w butlach z zaworem zintegrowanym o ciśnieniu 200 bar . W związku z tym prosimy również, o zmianę opisu dla butli 10l gdyż butla 10 l napełniona do ciśnienia 200 bar zawiera 2,15m³ tlenu (obecny zapis to 1,6m³).

Pytanie nr 2 - Zadanie nr 2

Gaz mieszanka podtlenu azotu 50% i tlenu 50% jest przeznaczona między innymi do krótkotrwałego podawania podczas akcji porodowej. Zdarza się jednak że poród trwa kilka godzin, czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby możliwe było podawanie leku (mieszaniny gazów, podtlenu azotu 50% i tlenu 50%) do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego? Zapis w CHPL mówiący o braku konieczności wykonania badań krwi powoduje że odpowiedzialność za działania niepożądane spoczywa na producencie leku. Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiającego wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w do złożenia w wyznaczonym terminie Charakterystyki produktu leczniczego oferowanej mieszaniny gazów.

Pytanie nr 3 - Zadanie nr 3

Proszę o podanie aktualnych cen na dostawy gazów medycznych do Państwa placówki.

W zadaniu nr.3: butle 10L z zaworem zintegrowanym nie powinny być pojemności (2,16m³) przy ciśnieniu 200 bar?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1

Tak, chodzi o butlę 10 l zawierająca 2,15 m³ gazu. Zmodyfikowany opis zawiera pismo zmieniające SIWZ z dnia 25.03.2019r.

Ad. 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, ale także dopuszcza mieszaninę podtlenku azotu i tlenu o podanych właściwościach.

Ad. 3

Tak, chodzi o butlę 10 l zawierającą 2,15 m³ gazu. Zmodyfikowany opis zawiera pismo zmieniające SIWZ z dnia 25.03.2019r.

Zamawiający udostępni informacje zawarte w umowach handlowych, na podstawie stosownego wniosku (art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej; Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.)

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
mgr Mirosław Leśkiewicz