

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: klimatyzatory/275/2019/3

Siedlce dnia: 2019-06-19

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

dostawa i montaż klimatyzatorów w Przychodni przy ul. Mazurskiej 1 w Siedlcach,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń o parametrach jak w załączonym zestawieniu?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

TAK, Zamawiający dopuszcza ww. urządzenia

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
mgr Mirosław Leśkiewicz

Załącznik nr 4

Klimatyzator zewnętrzny – 2 szt.

Producent:

Model:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 r.

Lp.	Parametr/warunek	Wymagalność tak/nie	Parametr oferowany
1.	Zasilanie 3 fazy, 400 V, 50 Hz	TAK	3 fazy, 380-415 V, 50 Hz
2.	Wydatek powietrza min. 8400 m ³ /h	TAK	9000 m ³ /h
3.	Wydajność - chłodzenie min. 22 kW - grzanie – min. 25 kW	TAK	- chłodzenie - 28 kW - grzanie – 31,5 kW
4.	Poziom ciśnienia akustycznego – chłodzenie – 52 dB (A) - grzanie – 54 dB (A)	TAK	- chłodzenie – 60 dB (A) - grzanie – 60 dB (A)
5.	Zakres temperatury pracy - chłodzenie- min -15-45 - grzanie – min -20-20	TAK	- chłodzenie- -5-50 - grzanie – min -20-30
6.	Sterowanie za pomocą pilota	TAK	NIE

Klimatyzator zewnętrzny – 1 szt.

Producent:

Model:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 r.

Lp.	Parametr/warunek	Wymagalność tak/nie	Parametr oferowany
1.	Zasilanie 1 faza, 230 V, 50 Hz	TAK	3 fazy, 380-415 V, 50 Hz
2.	Wydatek powietrza min. 4 040 m ³ /h	TAK	8000 m ³ /h
3.	Wydajność - chłodzenie min. 12 kW - grzanie – min. 13,5 kW	TAK	- chłodzenie - 14 kW - grzanie – 16 kW
4.	Poziom ciśnienia akustycznego – chłodzenie – 51 dB (A) - grzanie – 54 dB (A)	TAK	- chłodzenie – 56 dB (A) - grzanie – 56 dB (A)
5.	Zakres temperatury pracy - chłodzenie- min -5-45 - grzanie – min -20-20	TAK	- chłodzenie- -5-50 - grzanie – min -20-30
6.	Sterowanie za pomocą pilota	TAK	NIE

STARSZY INSPEKTOR

Anna Jastrzębska

Załącznik nr 4

Klimatyzator wewnętrzny – 13 szt.

Producent:

Model:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 r.

Lp.	Parametr/warunek	Wymagalność tak/nie	Parametr oferowany
1.	Zasilanie 230 V, 50 Hz	TAK	220-240 V, 50 Hz
2.	Wydatek powietrza min. 720 m ³ /h – poziom wysoki	TAK	540 m ³ /h
3.	Wyda ⁿ ość - chłodzenie - min. 2,8 kW - grzanie – min. 3,2 kW	TAK	- chłodzenie - 2,8 kW - grzanie – 3,2 kW
4.	Poziom ciśnienia akustycznego – chłodzenie – max. 44 dB (A)	TAK	24-33 dB(A)
5.	Sterowanie za pomocą pilota	TAK	TAK
6.	Minimum 5 stopni prędkości	TAK	3 stopnie

Klimatyzator wewnętrzny – 7 szt.

Producent:

Model:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

wymagane urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 r.

Lp.	Parametr/warunek	Wymagalność tak/nie	Parametr oferowany
1.	Zasilanie 230 V, 50 Hz	TAK	220-240 V, 50 Hz
2.	Wydatek powietrza min. 690 m ³ /h – poziom wysoki	TAK	600 m ³ /h
3.	Wyda ⁿ ość - chłodzenie - min. 3,6 kW - grzanie – min. 4,0 kW	TAK	- chłodzenie – 3,6 kW - grzanie – 4 kW
4.	Poziom ciśnienia akustycznego – chłodzenie – max. 40 dB (A)	TAK	24-33 dB(A)
5.	Sterowanie za pomocą pilota	TAK	TAK
6.	Minimum 5 stopni prędkości	TAK	3 stopnie

STARSZY INSPEKTOR
[Signature]
Anna Antczak