

Siedlce dnia: 2020-07-28

ODPOWIEDZI
na zapytania

Szanowni Państwo,

W związku z przesłanymi pytaniami dotyczącymi zaproszenia do składania ofert na dostawę i montaż klimatyzatorów ściennych w obiektach SPZOZ Siedlce, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

1. Zamawiający miał na myśli współczynnik SEER, czy EER - nie gorszy niż 4,30?
- EER. Dla mocy do 2,5kW - EER 4,30, dla mocy do 3,5kW - EER 3,50.
2. Czy zasilanie do klimatyzatorów należy wykonać z rozdzielnic elektrycznych czy do najbliższego gniazdka?
- Zasilanie należy wykonać z gniazdek.
3. Czy jednostki zewnętrzne można montować na elewacji budynku pod oknami?
- Tak.
4. Czy w budynku są sufity podwieszane typu armstrong (rozbieralne)?
- Tak.
5. W zapytaniu jest informacja że prace mają odbywać się poza godzinami pracy poradni - jakie są godziny pracy? Czy wszystkie pomieszczenia będą dostępne poza godzinami pracy? Czy weekendy wchodzi w grę?
- Standardowe godziny pracy to 8⁰⁰ – 18⁰⁰ w dni robocze. Dopuszcza się możliwość instalacji w godzinach pracy w porozumieniu z kierownikiem danej placówki.
6. Czy pomieszczenia znajdują się na parterze czy też są wyższe kondygnacje, czy dysponuje pan chociaż szkicem sytuacyjnym budynków?
- Pomieszczenia znajdują się na parterze oraz na I kondygnacji .
7. Oferta obejmuje dostarczenie urządzeń i podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej bez konieczności położenia nowej kompletnej instalacji?
- Zasilanie należy wykonać z gniazdek.
8. Jakie są powierzchnie pomieszczeń - czy wskazana jest minimalna moc urządzeń?
- Moc urządzeń jest podana w formularzu cenowym.
9. Czy możliwe jest złożenie oferty za pośrednictwem maila?
- Tak. Adres: przetargi@spzoz-siedlce.pl

Zamawiający


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
mgr Mirosław Leśkiewicz