

Siedlce dnia: 2021-02-23

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29
08-110 Siedlce

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

Sygnatura: **dźwigszpitalny2/5/2021**

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

POWIADOMIENIE

o zmianach SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na "dostawę i montaż dźwigu szpitalnego wraz z robotami towarzyszącymi w Szpitalu przy ul. Starowiejskiej 15 w Siedlcach" – znak sprawy dźwigszpitalny2/5/2021.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

W związku z błędnymi wymiarami szybu widny, które zostały wpisane w pozycji nr 12 załącznika nr 3 SWZ, Zamawiający podaje prawidłowe wymiary wewnętrzne szybu - szer. 3 110 x gł. 2 390 mm. Tym samym powinno być:

12.	Wymiary szybu wewnętrzne	Szer. 2200 x gł. 2295 mm szer. 3 110 x gł. 2 390 mm	
-----	--------------------------	--	--

Zamawiający

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
mgr Mirosław Leśkiewicz