

Siedlce dnia: 2021-06-07

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kilińskiego 29
08-110 Siedlce

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: Stacja/17/2021

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na "dostosowanie stacji transformatorowej zasilającej Szpital SPZOZ w Siedlcach do zwiększonego przydziału mocy" – znak sprawy Stacja/17/2021.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania zasilania tymczasowego dla szpitala na czas wykonywania przebudowy układu zasilania?
2. W jakich godzinach i w jakie dni tygodnia możliwe jest prowadzenie prac, wyłączeń oraz pomiarów?
3. Zgodnie z dokumentacją projektową w zewnętrznym złączu kablowym SK-15kV znajduje się rozdzielnica SN typu. POM, która zgodnie z dokumentacją techniczną umożliwia zasilanie transformatora prądem znamionowym ciągłym o wartości 25A. Tymczasem w założeniach projektowych wskazano wymianę zabezpieczeń bezpiecznikowych na 50A. Proszę o potwierdzenie zlecenia wymiany bezpieczników.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1

Tak. Zamawiający wymaga wykonania zasilania tymczasowego dla szpitala na czas wykonywania przebudowy.

Ad. 2

W dni robocze w godzinach 7:30 - 15:00, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, dnia i godzin wyłączenia.

Ad. 3

Należy wykonać zgodnie z projektem. Złącze kablowe zgodnie z dokumentacją techniczną przystosowane jest do zasilania transformatora o mocy maksymalnej 630kVA, który należy zabezpieczyć wkładką bezpiecznikowa o wartości 50A.

Zamawiający

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Siedlcach
mgr Mirosław Leśkiewicz