



**Pomieszczenie 2.09 do podziału ścianką działową (zaznaczona na czerwono)**

## LEGENDA

- GNIAZDO WTYCZKOWE P+N+PE, 16A, 230V, IP20
- GNIAZDO WTYCZKOWE P+N+PE, 16A, 230V, IP20, DWUKROTNE
- GNIAZDO WTYCZKOWE P+N+PE, 16A, 230V, IP44
- DWA GNIAZDA WTYCZKOWE P+N+PE, 16A, 230V, IP44 (W RAMCE DWUKROTNEJ)
- GNIAZDO WTYCZKOWE 3P+N+PE, 16A, 400V, IP44
- GNIAZDO WTYCZKOWE P+N+PE, 16A, 230V, IP20, DLA TELEWIZORA, WYSOKOŚĆ MONTAŻU PODANA NA RYSUNKU
- 2 x DWA GNIAZDA WTYCZKOWE P+N+PE, 16A, 230V, IP20, DLA ZASILANIA KOMPUTERÓW, 2 x (RAMKA DWUKROTNA Z CZERWONĄ WKŁADKĄ)
- DZWONEK PRZYWOŁAWCZY Z KLATKI SCHODOWEJ, BIM-BAM GNS-921 ZAMEL
- PRZYCISK ZWIERNY DZWONKOWY, 250V
- WYPUST ZASILAJĄCY JEDNOFAZOWY DLA ZASILANIA ZASILACZA INSTALACJI PRZYZYWOWEJ
- WYPUST ZASILAJĄCY JEDNOFAZOWY DLA ZASILANIA ZASILACZA KONTROLI DOSTĘPU
- WYPUST ZASILAJĄCY JEDNOFAZOWY DLA ZASILANIA ZASILACZA DOMOFONU CYFROWEGO

## UWAGI

1. W pokojach chorych gniazda montować:
  - pojedyncze IP20 w panelach ściennych
  - pojedyncze IP44 w pobliżu umywalki na wysokości 1,4m,
  - dwukrotne na wysokości 0,3m,
  - pojedyncze dla telewizora na wysokości 2,2m, dokładną lokalizację ustalić na budowie.
2. Gniazda w gabinetach zabiegowych montować:
  - komputerowe typu DATA nad blatami, wysokość montażu do ustalenia na budowie,
  - pojedyncze IP44 w pobliżu umywalki na wysokości 1,4m,
  - pozostałe na wysokości 1,2m
3. W sanitariatach gniazda montować na wysokości 1,4m.
4. W korytarzach gniazda montować na wysokości 1,2m.
5. W pom. biurowych gniazda montować na wysokości 0,3m. Gniazda dla komputerów montować we wspólnych ramach z gniazdami LAN.
6. W pom. socjalnych gniazda IP44 montować nad blatem kuchennym, pozostałe na wysokości 0,3m.
7. Lokalizację wypustów dla zasilaczy ustalić z dostawcą urządzeń.
7. Tablice elektryczne montować w miejscu istniejących wnek.

Nazwa <b>Projekt techniczny remontu instalacji elektrycznej w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach zlokalizowanym przy ul. Bema 22 w Siedlcach</b>		
Inwestor <b>Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Siedlce ul. Kilińskiego 29</b>		
Projektant <b>mgr inż. Marcin Barczak</b>	nr upr. <b>MAZ/0104/PWBE/19</b>	podpis
Sprawdzający <b>mgr inż. Jerzy Chudawski</b>	<b>GPB 4224/57/50/89</b>	
Opracowujący <b>mgr inż. Wojciech Kazmierczak</b>		
Tytuł rys. <b>Rzut II piętra - instalacja siłowa</b>		
Skala <b>1:100</b>	Data <b>kwiecień 2024</b>	Nr rysunku <b>E-29</b>